



MANIFOLD ANALÓGICO

Manual de Instrução





*NOTA: Sistemas de alta pressão podem causar acidentes se não forem manuseados corretamente. Não supere a pressão de trabalho relativa ao tipo de gás e não utilize este equipamento sem o devido treinamento. Ao detectar qualquer anomalia ou sinal de sobre pressão interrompa imediatamente o processo e investigue a causa.

Introdução

Equipamento utilizado para medir a pressão do gás em sistemas de refrigeração durante a manutenção do mesmo.

*NOTA: Observar qual o tipo de gás do manifold para assim utilizar a mangueira que suporte pressão correta.

Tipo de Fluido Refrigerante	Pressão máx. de trabalho (PSI)
R12, R22, R502	500
R134a, R404A, R407, R502, R507	600
R410a	800

